



Kotelo K:n asennusohje

vastussauvan kytkentäkotelo

SSTL nro 81 673 80 LVI nro 50 880 45



TEKNISET TIEDOT

- Lämmönkestävä kevytmetallikotelo
- Riviliitin verkkoliitintää varten
- Lämmönkestävät kytkentäjohtimet

KOTELON KIINNITYS

Kotelon kansi avataan, koteopohja kiinnitetään vastussauvan mukana olevilla ruuveilla.

JATKOPUTKET

Varaajan tai kattilan lämpöeristeen läpäisemiseksi on usein tarpeen käyttää jatkoputkea, joka loitontaa kotelon säätimiseen kuumasta vastussauvasta eristeen ulkopintaan mahdollistaen ryhmäjohtoasennuksen tavallisella MMJ-johdolla. Jatkoputkia valmistetaan neljää pituutta, 50–200 mm, ja niiden mukana toimitetaan kiinnitystarvikkeet ja lämmönkestävät johtimet.

