



## TYHJENTYVÄ TALOSULKUVENTTIILI (JCH)

Tyhjentyvä talosulkuventtiili, joka on yhteensopiva AVK:n karanjatkon kanssa.

Sisäkierteellinen (1 ¼, 1 ½).

Voidaan käyttää itsetyhjentyvänä tai tarvikepaketin kanssa paineilmalla tyhjennettävänä.

**HUOM.** Virtaussuunta merkattu venttiiliin.

### Venttiilin materiaalit:

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| Runko ja kansi | sinkkikadon kestävä messinkiä DZR CW602N |
| Kara           | Ruostumatonta terästä (AISI 303)         |
| Karan tiiviste | SEDI PTFE + NBR-kumiset O-renkaat        |
| Pallo          | Haponkestävää terästä (AISI 316)         |
| Ylätiiviste    | NBR-kumiset O-renkaat                    |
| Sisätiiviste   | SEDI PTFE                                |

### Tarvikepaketti paineilmantyhjennykseen:

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Letku         | Kumiletku, 3m, 8mm halk.      |
| Liittimet     | Nikkelöityä messinkiä.        |
| Ilmaventtiili | Sinkkikadon kestävä messinkiä |
| Nippusiteet   | 3 kpl                         |

### Testi:

JCH 100% testi

### Käyttötarkoitus:

Tyhjentyvä talosulkuventtiili talohaaraan, esim. mökkikäyttöön.

**Puhtaalle vedelle.**

### Lisäosat:

Tarvikepaketti paineilmalliseen tyhjennykseen. (kuva s.2)  
AVK:n karanjatko



## TYHJENTYVÄ TALOSULKUVENTTIILI (JCH)



Itsetyhjentyvä



Lisätarvikepaketti  
paineelliseen  
tyhjennykseen



### Lisätarvikkeet:

Tarvikepaketti paineilmatyhjennykseen: AVK nro: 351-000-1000  
LVI nro: 3703202

AVK:n karanjatko

### Tuotenumerot ja mitat

| LVI      | AVK nro       | SK  | DN | Pituus<br>mm | Korkeus<br>mm | Paino<br>kg |
|----------|---------------|-----|----|--------------|---------------|-------------|
| 3703 200 | 343-032-24-10 | 1¼" | 32 | 103          | 109           | 2,04        |
| 3703 201 | 343-040-24-10 | 1½" | 40 | 107          | 119           | 2,85        |
| 3703 202 | 351-000-1000  |     |    |              |               |             |