

**Suomi**


***devilink™ RS***  
***Huoneanturin asennusohje***



# devilink™ RS huoneanturi

devilink™ RS huoneanturissa on sisäänrakennettu lämpötilan mittaus, joka mittaa ympäröivää lämpötilaa. Huoneanturiyksikön avulla voit valvoa ja säätää ko. tilan lämmitystä.

Malliasennus:



# devilink™ RS huoneanturin sijoittaminen



Ei seinälle, johon kohdistuu jatkuva/suora auringonvalo/paiste.



Asennuskorkeus lattiapinnasta 80 - 150 cm noudattaen paikallisia määräyksiä.



Kosteissa tiloissa tulee huomioida IP 21 luokan määräykset.



Ei aukeavan oven taakse



Ei ulkoseinien kulmauksiin

# devilink™ RS huoneanturin asentaminen










Click!

1. Poista etukansi varovasti painamalla vapautuspainikkeista anturin alapuolella.
2. Asenna lattia-anturi
  - a. Merkitse porausreiät
  - b. Poraat reiät
  - c. Aseta tulpat reikiin
  - d. Ruuvaa RS huoneanturi paikoilleen
3. Aseta paristot
4. Laita etukansi paikoilleen - yläosa ensin ja sitten kevyesti painamalla alaosa.

## Käyttöönotto:

Katso ohjeet devilink™ CC keskusyksikön asennusohjeesta.

## LED-merkkivalo:

Lyhyt vilkkuva vihreä	Ei yhteyttä järjestelmään
Nopea vilkkuva vihreä	Yhteyden muodostus
Punainen +  5 sek.	Yhteyden muodostaminen epäonnistunut
 ON	Yhteystestaus
Punainen vilkkuva +  5 sek.	Yhteystestaus epäonnistunut
 ON + Punainen vilkkuu joka 2½ min.	Alhainen pariston varaus
 ON + Punainen vilkkuu joka 30 sek.	Paristo vaihdettava
E5	Lattia-anturissa oikosulku
E6	Ei yhteyttä lattia-anturiin
 ON	Lapsilukko
 Flash	Käyttö rajoitettu (lapsilukko)

Paristo	Alkaline 2xAA, 1.5V
Pariston keskimääräinen elinikä	4-5 vuotta
Taustavalo	Vihreä
Käyttölämpötila	0 - +40 °C
Pariston valvonta	Yksikössä pariston valvonta-automatiikka
Siirtotaajuus	868.42MHz
Siirtoetäisyys normaalirakenteissa	30 m
Siirtoteho	Max. 1 mW
IP luokka	21
Mitat	81 mm x 66 mm x 21 mm

## Jätteidenkäsittelyn ohjeet

Laitteisto sisältää sellaisia elektroniikkakomponentteja, joita ei saa laittaa kotitalousjätteiden sekaan. Palauta elektroniikkaromu sille kuuluvaan sähkö- ja elektroniikkaromuja vastaanottavaan keräyspisteeseen. Lisätietoja [www.elker.fi](http://www.elker.fi).

# DEVI takuu

DEVI myöntää 2 vuoden takuun hankkimallesi devilink™ CC keskusyksikölle sekä devilink™ RS ja FT yksiköille.

Olette hankkineet DEVI ohjausjärjestelmän joka tuo kotinne hyvää lämpömukavuutta energiatehokkaasti.

DEVI antaa takuun kahden (2) vuoden ajaksi ostopäivämäärästä lähtien seuraavin ehdoin:

DEVI sitoutuu takuuajana korjaamaan tai toimittamaan uuden tuotteen asiakkaalle, kuitenkin niin, että tämä tapahtuu DEVIn päätöksellä, jos tuotteessa ilmenee materiaali- tai valmistusvirhe. Muut välilliset korvausvaatimukset eivät kuulu takuun piiriin.

Takuu on voimassa vain, jos TAKUUTODISTUS on asianmukaisesti täytetty, yhtäpitävä ohjeiden kanssa ja vian tarkistaa ja korjaa DEVIn valtuuttama henkilö.

DEVI takuu ei koske tapauksia, jotka johtuvat vääränlaisista käyttöolosuhteista, joissa kytkentätöön on suorittanut joku muu kuin sähköalan ammattilainen, vika johtuu tuotteen virheellisestä käsittelystä, asentamisesta tai muusta virheestä rakenteissa tai työtavoissa. Jos DEVI tutkii ja korjaa vian, joka ei kuulu takuun piiriin, laskutetaan tehty työ.

Takuu ei ole voimassa ellei laskua tuotteiden toimituksesta ole maksettu.

DEVI reagoi nopeasti, tehokkaasti ja rehellisesti kaikkiin asiakkailtamme tuleviin tiedusteluihin ja kohtuullisiin vaatimuksiin.

Takuu pois sulkee kaikki muut vaatimukset, jotka eivät sisälly ylläkerrottuihin ehtoihin.

## Takuutodistus

**Liitä takuutodistus talon muiden asiakirjojen yhteyteen DEVI takuu on myönnetty:**

Nimi:

Osoite:

Postinumero:

Kaupunki:

Puhelin:

### Huom!

DEVI takuu on voimassa vain, kun takuutodistus on asianmukaisesti täytetty.  
Katso takuehdot edelliseltä sivulta.

Termostaatin tyyppi:

Sähköurakoitsija:

Tuotekoodi:

Kytchentäpäivämäärä:

#### DEVI Oy

Rataskuja 4

FI-03100 NUMMELA

Puhelin 0207 569 220

Faksi 0207 569 230

[www.devi.fi](http://www.devi.fi), [www.deviuutiset.net](http://www.deviuutiset.net)

Urakoitsijan leima/allekirjoitus:

Article: 08095916

Version: 01.01

